

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification
--




**FKEE**  
FONDI I KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGIJË  
KOSOVSKI FOND ZA ENERGETSKU EFIKASNOST  
KOSOVO ENERGY EFFICIENCY FUND


 DESIGN  
CONSTRUCTION  
PROJECT MANAGEMENT  
TECHNICAL CONSULTING

PROJEKTIM  
NDERTIM  
MENAXHIM TË PROJEKTIT  
KONSULTIME TEKNIKE

Rruga "Isa Kastrati" Nr.4, Prishtine; tel.&fax:098/220 673; [alb.architect@gmail.com](mailto:alb.architect@gmail.com); [www.albarchitect.com](http://www.albarchitect.com)

### Instalimet e Makinerisë



*SHFMU "Shtjefen Gjegovi"*

### Skema Teknologjike

<i>Përpjesa</i>	<i>Nr.i vizatimit</i>	<i>Vula</i>
	<b>M.04</b>	
<i>Vizatuar nga:</i>	<i>Kontrolluar nga :</i>	
<b>D.A, A.L</b>	<b>B.D</b>	
<i>Vendi:</i>	<i>Data :</i>	<i>Nënshkrimi</i>
<b>Lipjan</b>	<b>Shkurt 2024</b>	

A2

Pjesa Grafike	Emertimi	Sasia	Dim.
	Kaldaja ekuistuese me dia	1 copë	ø=300- 360 W
	Ena Ekspanduese	1 copë	N=400 L
	Kolektor i dërgimit	1 copë	DN 125 L=1,2 m
	Kolektor i kthimit	1 copë	DN 125 L=1,2 m
	Vienti ajrore	2 copë	DN 25
	Pompa roqarflushe	2 copë	DN 65
	Valvula me flanshe	5 copë	DN 80
	Valvula me flanshe	12 copë	DN 65
	Mbledhësi i papastërtive me flanshe	1 copë	DN 80
	Mbledhësi i papastërtive me flanshe	2 copë	DN 65
	Xhurma antirrituese me flanshe dhe kundër flanshe	4 copë	DN 65
	Valvula përmbledhëse me flanshe	2 copë	DN 65
	Valvula tërheqëse me flanshe	1 copë	DN 25
	Valvula tashkore	1 copë	DN 65
	Valvula balancuese	2 copë	DN 65
	Termomomometër	8 copë	0-10 bar
	Valvula për mbledhje dhe tërheqje	2 copë	3/4"
	Valvula automatike për çajçajçaj	2 copë	3/4"
	Valvula për ajrin komplet me enë e punuar nga guri i fortë	2 copë	3/4"

