



	LED panel 120x30, 36W, 4000K, 119lm/W, 4300lm, montim i jashtem
	LED panel OPTIX SURFACE, 140x20, 37W, 4000K, 115lm/W, 4250lm, IP20, montim i jashtem
	LED panel 120x30, 28W, 4000K, IP65, 3800lm, montim i jashtem
	LED panel 60x60, 29W, 4000K, 110lm/W, 3200lm, montim i jashtem
	LED panel rrethore 18-24W me PIR sensor, 4000K, IP54, >100lm/W,
	LED Reflektor Ekzistues 100W, Ekzistues
	LED murt per ndricim te hyrjeve, 30-50W, IP65,
	Nderprerres serik, montim i jashtem OG
	Nderprerres i thjeshte, montim i jashtem OG

Emri i Projektit:
Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Financuar nga:

FUNDI KOMUNITAR I ARIës SHQIPTARË E RE ENERGIJES
KOMUNITAR FUNDI I ARIës SHQIPTARË E RE ENERGIJES
KOMUNITAR FUNDI I ARIës SHQIPTARË E RE ENERGIJES

Projektuar nga:

PROJECT MANAGEMENT
TECHNICAL CONSULTING
P&S ARCHITECT

Projekti Kryesor

Instalimet Elektrike

Emri i objektit:
SHFMU "Emin Duraku"

Titulli i vizatimit
Instalimet Elektrike_Baza e Perdheses

Pergjiesa	Nr. i vizatimit	Vula
1:100	E.01	
Vizatuar nga:	Kontrolluar nga:	
A.K	P.H	
Vendi:	Data:	Niveli/krimi
Shkurt	Shkurt 2024	
Formati i fletës:		