



P1 - New variable speed pump / pompa e re me shpejtësi variabile  
Qmax=50.2 m³/h, Hmax=12 m, P=810 W, DN65, PN6/10, 1x230V / 50 Hz



**FKEE**

FOND I KOSOVËS PËR EFICIENCË TË ENERGISË

**REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO**

Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë

Kosovo Energy Efficiency Fund

Title of Consulting Services /  
Titulli i shërbimeve konsultuese:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed  
Designs, Technical Specification

Kompani konsultuese për zhvillimin e raporteve të detajuara të auditimit të  
energjisë, dizajneve të detajuara dhe specifikimeve teknike

RFP No /  
Nr. i kontratës: KEEF/1/C5.2/CO/2023/L0T 2



**Consult-Eng**

project company

**NPSH Consult-Eng**

Rr. Sokol Sopi

consultengnps@gmail.com

Building name /  
Emri i ndërtësës:

**SHFMU "Miralj Sejdiu"**

Gërmovë, Viti

Project phase /  
Faza e projektimit:

**Electrical**

**Elektrika**

Drawing layout /  
Emri i vizatimit:

**New heating technological scheme**

**Skema e re teknologjike**

Drawn by /  
Punuar nga:

**MSc. Lulzim Halitaj**

Checked by /  
Kontrolluar nga:

**MSc. Lulzim Halitaj**

Date /  
Datë:

**02/2024**

Revision /  
Rishikim:

**01**

Drawing scale /  
Shkalla e zvogëlimit:

**1:100**

Page no  
Nr. i faqes:

**04**